

SỞ Y TẾ THANH HÓA
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1053/YCBG-BVPS

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 10 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ tên: Đỗ Ngọc Hiệp
 - Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư – Thiết bị y tế
 - Số điện thoại: 0914.995.781
 - Email: phongvttbyt.bvps@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa – 183 Hải Thượng Lãn Ông – P. Quảng Thắng – TP. Thanh Hóa
 - Nhận qua Email: phongvttbyt.bvps@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 28/10/2024 đến trước ngày 30/10/2024
5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 30/10/2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục: (Danh mục chi tiết kèm theo)
2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa – 183 Hải Thượng Lãn Ông – P. Quảng Thắng – TP. Thanh Hóa.
3. Yêu cầu về vận chuyển: Bên cung cấp chịu trách nhiệm về vận chuyển đến địa điểm cung cấp. Cước phí vận chuyển được tính vào giá chào giá. Hàng hóa khi bàn giao phải mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện.
4. Yêu cầu về lắp đặt, bảo quản: Bên cung cấp chịu trách nhiệm về việc lắp đặt và hướng dẫn bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
5. Thời hạn bảo hành: Tối thiểu 03 tháng kể từ ngày nghiệm thu – bàn giao

6. Thời gian giao hàng dự kiến: Không quá 60 ngày kể từ ngày có yêu cầu từ chủ đầu tư.
7. Tạm ứng: không
8. Thanh toán hợp đồng: Chủ đầu tư thanh toán cho bên cung cấp không quá 90 ngày sau khi nhận đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT; TC-KT; VT-TBYT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Ngọc

DANH MỤC CHI TIẾT

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 105/YCBG-BVPS ngày 28 /10/2024 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa)

STT	DANH MỤC	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SỐ LƯỢNG
1	Màng lọc RO 4040	- Áp thấp, lưu lượng: 250 lít/giờ. Tương thích với hệ thống máy lọc nước (Hoặc tương đương với RO Vontron ULP21-4040; RO KeenSen ULP-4040HF về đặc tính kỹ thuật)	Cái	04
2	Lõi lọc xác khuẩn 20 inch	- Kích thước khe lọc: 0,1 – 0,2 micromet. - Kích thước dài 20 inch - Làm bằng vật liệu nhựa PP - Không có chất phụ gia chống tĩnh điện hoặc chất bôi trơn - Chức năng: Loại bỏ được tốt các vi khuẩn và cặn bẩn nhỏ - Tương thích với hệ thống máy lọc nước RO.	Cái	08
3	Lõi lọc bông PP 20 inch	- Loại bỏ các cặn bẩn, vật lơ lửng trong nước có kích thước ≥ 5 micrometer - Áp lực hoạt động 125psi - Kích thước dài 20 inch - Sản phẩm được cấu thành từ sợi PP Tương thích với hệ thống máy lọc nước RO.	Cái	60
4	Van điện tử cột lọc than cát Autoval 3 cửa	- Công suất max: 2m ³ /h - Chức năng: Điều khiển các chức năng lọc rửa. Tương thích với hệ thống máy lọc nước RO (Hoặc tương đương với van tự động RUNXIN F71 về đặc tính kỹ thuật)	Cái	06
5	Van điện tử cột lọc làm mềm cation Autoval 5 cửa	- Công suất max: 2m ³ /h - Chức năng: Điều khiển các chức năng lọc rửa, hoàn nguyên vật liệu. Tương thích với hệ thống máy lọc nước RO (Hoặc tương đương với van tự động RUNXIN F65P3 về đặc tính kỹ thuật)	Cái	03
6	Đường ống PPR máy lọc	- Đường ống kết nối, phụ kiện giắc co PPR - Van điện tử - Bộ phận tư phụ trong quá trình lắp đặt	Bộ	03
7	Bóng đèn UV + Nguồn 12V UV Sterilizer	- Công suất: 30w - Adaptor đèn UV 12V Tương thích với hệ thống máy lọc nước RO.	Bộ	03
8	Sửa lại tủ điện máy lọc	Đấu nối sửa đổi điều khiển chạy tự động toàn bộ hệ thống	Bộ	03

9	Nhân công sửa chữa, vệ sinh định kỳ	- Vận chuyển vật tư, tập kết tại chân công trình (TP. Thanh Hóa) - Lắp đặt hệ thống đường ống công nghệ PPR, thống van điện tử - Cài đặt vận hành hệ thống - Bàn giao, hướng dẫn vận hành - Vệ sinh hệ thống, vận chuyển vật liệu cũ đã thay thế ra khỏi vị trí lắp đặt - Bảo hành tại Thanh Hóa	HT	03
---	--	---	----	----